

Energetický štítok

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 256055/2023/32/036512013/EŠ

Názov budovy: **Zateplenie administratívnej budovy**

Ulica, číslo: **Vajnorská 10577**

Obec: **Bratislava - Nové Mesto**

Okres: **Bratislava III**

Účel spracovania: **Významná obnova**

Parc. č.: **13569/78, 13569/79**

Katastrálne územie: **Nové Mesto**

Podiel celkovej podlahovej plochy:

3 - administratívna budova 100,0%



Celková podlahová plocha v m²: **4711,59**

Rok kolaudácie budovy: **1981**

Posledná významná obnova: **2023**

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie:

B

Potreba energie na prípravu teplej vody:

B

Potreba energie na chladenie a vetranie:

A

Potreba energie na osvetlenie:

A

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY

Kategória budovy: 3 - administratívna budova	Celková potreba energie kWh/(m ² .a)	Primárna energia kWh/(m ² .a)
Verejná budova: <input type="checkbox"/>		
Globálny ukazovateľ - primárna energia:	58	75
Vysoká energetická hospodárnosť		
A0/A0/A1/A		A1
B	B	
C		
D		
E		
F		
G		
Energeticky nevhodná		
Normalizované hodnotenie:		<input checked="" type="checkbox"/>
Prevádzkové hodnotenie:		<input type="checkbox"/>
Minimálna požiadavka 0,5 R _p :	47	90
Typická budova R _s :	188	358

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)

Rok	2022	2021	2020	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)	70	82	70	74,00

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na mieste:

Obnoviteľný zdroj na výrobu tepla na vykurovanie a/alebo chladenie:

Obnoviteľný zdroj na ohrev teplej vody:


Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:

Odvádzaná/uskladňovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m².a):

Rekuperácia tepla (druh a účinnosť v %):

Emisie CO₂ v kg/(m².a)

12,11



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť: Bez návrhu opatrení

Strecha: Bez návrhu opatrení

Podlaha: Bez návrhu opatrení

Otvorové konštrukcie: Bez návrhu opatrení

Vykurovanie: Bez návrhu opatrení

Príprava teplej vody: Bez návrhu opatrení

Chladenie/vetranie:

Osvetlenie: Bez návrhu opatrení.

Obnoviteľné zdroje energie:

Iné:

Predchádzajúci certifikát č: - - - - -

Dátum vyhotovenia: **21. 12. 2023**

Platnosť najviac do: **21. 12. 2033**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **Ing. Barbora Miščiová**

Obchodné meno a sídlo: **Ing. Barbora Miščiová - BM projekt, Dolná Breznica 327, 020 61 Dolná Breznica**

IČO: 48048801

DIČ: 1078424655

Kontakt: **0904550194, misciovab@gmail.com**

